

202D

Beslutsdatum 2007-12-19

Patent nummer 0302527-7

AWAPATENT AB

BOX 11394  
404 28 GÖTEBORG SE

Patenthavare: I. ...  
SE.  
Ombud: AWAPATENT AB. Ref: 71002710.  
Benämning: Husgrund.

Brevet sänds till: AWAPATENT AB, BOX 11394, 404 28  
GÖTEBORG SE och BRANN AB, BOX 17192, 104 62 STOCKHOLM.

Invändare: Sundolitt AB

Ombud: BRANN AB

**Beslut**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår härmed er invändning mot ovan angivet patent. Patentet gäller därför fortfarande.

**Skäl till beslutet**

Invändning mot beviljande av SE 537271 C2 har gjorts med dels motiveringen att delar av patentkravet 1 saknar stöd i grundhandlingarna och dels att patentkraven saknar uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik.

Forts.

**Hur man överklagar PRV:s beslut**

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:  
Patentbesvärsrätten  
Patent- och registreringsverket  
Box 5055  
102 42 Stockholm

EXP.  
2007-12-19  
Formaliaenheten

Vad avser stöd i grundhandlingarna anser invändaren att formuleringen "armering är ilagd elementen" skall tolkas så att armeringen är ilagd cellplastmaterialet, vilket skulle sakna stöd i grundhandlingarna. Det framgår emellertid av dessa att armeringen är placerad i botten av de U-formade elementen, varigenom nämnda formulering får anses ha stöd i grundhandlingarna.

Vidare anser invändaren att formuleringen "det nedre avsmalnande partiet av den sagda skänkeln bildar en ansats" är oklar och saknar stöd i grundhandlingarna. Av de ursprungliga ritningarna framgår emellertid att det nedre partiet av den avsmalnande skänkeln bildar en ansats eller avsats, vilket möjligen kunde ha uttryckts tydligare men ändå får anses ha motsvarighet i vad som framgår av grundhandlingarna.

Vad avser uppfinningshöjd har ett stort antal dokument (A2-A14) anförts. Av dessa anses A2, A10, A13 och A14 vara av störst intresse för bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd.

Invändaren har ej visat att den i patentkravet 1 angivna husgrunden är förut känd.

Dokumentet A2 visar ej ett U-format element med en avsmalnande skänkel med en ansats, en lastupptagning och ett arrangemang av isolering i motsvarighet till vad som framgår av patentkravet.

Dokumentet A10 visar ej ett U-format element med en avsmalnande skänkel med en ansats, och ett arrangemang av isolering i motsvarighet till vad som framgår av patentkravet.

Dokumentet A13 och A14 visar ej en husgrund uppbyggd av U-formade element. Här är elementen öppna neråt.

Ej heller de övriga anförda dokumenten visar en husgrund enligt patentkravet 1.

Husgrunden enligt patentkravet 1 är således ny. Uppfinningens syfte, att åstadkomma en husgrund med fördelar vad avser lastbärighet och värmeisoleringsförmåga i jämförelse med vad som är förut känt inom

Forts.


Beslutsdatum: 2007-12-19 (ans.nr 0302527-7)

området får anses uppnått med de i kravet 1 angivna särdragen. Även om delar av uppfinningen har visats vara förut kända får den mot bakgrund av den anförda dokumentationen anses skilja sig väsentligt från vad som är förut känt.

  
Tommy Blomberg  
Patentexpert

Christer Wendenius  
Patentingenjör

MRO

  
Ingemar Hedlund