

PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

BESLUT OM AVSLAG AV INVÄNDNING

Beslutsdatum 2010-03-19

Patent nummer 0500136-7

Patentbyrån Y Wallengren AB
Box 116
331 21 Värnamo

Patenthavare: GARO AB

Ombud: AWAPATENT AB Ref: SE-21044637

Benämning: Sladdställ med flertal grenuttag mellan stickpropp och uttag

Brevet sänds till: AWAPATENT AB, Östra Storgatan 7, 553 21 Jönköping.
Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, 331 21 Värnamo.

Invändare: EI-Björn AB, ombud Patentbyrån Y Wallengren AB

Beslut

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår härmed invändning från EI-Björn AB, ombud Patentbyrån Y Wallengren AB, mot ovan angivet patent. Patentet gäller därför fortfarande.

Skäl till beslutet

Beslutet avser patentkraven 1-4 i patentskrift SE 528 424, vilken bifogas tillsammans med beslutet.

Uppfinningen rör en förlängningskabel bestående av en stickpropp och ett uttag på respektive ände av kabeln samt ett grenuttag, med minst två uttag, anordnat på kabeln mellan stickproppen och uttaget.

Följande invändningsgrunder har hävdats: Uppfinningen saknar uppfinningshöjd i förhållande till åberopat dokument, se nedan angivet dokument D1. Vidare anförs att kravet 1 inte är tydligt. Detta är dock ingen invändningsgrund enligt PL 25§. Enligt PL 29 § får fackmannen hämta ledning från beskrivningen för att förstå patentkravet. Det är PRVs uppfattning att kravet 1 med ledning av beskrivningen är tydligt för fackmannen.

Tillsammans med invändningsskrivelsen (2007-05-08) har kopior bifogats av Claes Ohlsons produktkatalog för år 2002, sidorna 195-196. PRV anser att skriften har varit tillgänglig vid patentansökans ingivningsdag.

Beslutsdatum 2010-03-19 (ans.nr 0500136-7)

Anfört dokument:

D1: Sidorna 195-196 ur "Produktkatalog", Claes Ohlson, 2002

D1 visar en elektrisk förlängningskabel med en stickpropp i ena änden och med ett T-format skarvuttag i andra änden; se produkt 32-5083 på sidan 195 eller produkt 32-2391 på sidan 196. Dokumentet visar även en traditionell skarvsladd; se produkt 32-1996 på sidan 196.

Motivering:

Uppfinningen enligt kravet 1 anger en elektrisk förlängningskabel bestående av en stickpropp och ett uttag anordnat på respektive ände av kabeln. Vidare är på kabeln, mellan uttaget och stickproppen, ett grenuttag; vilket är en kompakt enhet, med minst två uttag anordnat.

D1 anses representera teknikens närmaste ståndpunkt beträffande elektriska förlängningskablar. D1 visar ett skarvuttag med tillhörande gummikabel och stickpropp, se sidan 196 (artikel 32-2391) eller sidan 195 (artikel 32-5083). Skarvuttaget, vilket har formen av ett T och har tre uttag, är anordnat i ena änden av gummikabeln och i andra änden av gummikabeln är en stickpropp anordnad. Skarvuttaget har även en upphängningsögla, se sidan 196 (artikel 32-2391).

Skillnaden mellan uppfinningen och det som visas i D1 är att uppfinningen, istället för ett tredje uttag, har en elektrisk kabel anordnad med ett uttag i dess fria ände.

Fackmannen som utifrån D1 (artikel 32-5083 eller artikel 32-2391) ställs inför problemet att utforma ett kompakt T-format skarvuttag finner inte en sådan lösning i D1; vare sig i artikel 32-5083 eller artikel 32-2391. Uppfinningen enligt krav 1 skiljer sig därmed väsentligen från vad som är förut känt. Uppfinningen enligt patentkrav 2-4 anses även de skilja sig väsentligen från vad som är förut känt.

D1 anses inte visa det som anges i patentkraven 1-4, varvid föreliggande uppfinning är ny, har uppfinningshöjd och har teknisk effekt.

Beslutande

Rune Bengtsson
Patentexpert

Föredragande

Ervin Dubaric
Patentingenjör

Beslutsdatum 2010-03-19 (ans.nr 0500136-7)

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm